

## ติดตามการดำเนินงานการจัดการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562

กรมอนามัย โดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดตาก เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค



การติดตามการจัดการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดตาก มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- เทศบาลตำบลแม่žeเรา อำเภอแม่žeราด
- เทศบาลตำบลลุงหลวง อำเภอแม่žeราด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่žeอด
- องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพับพระ

จากการเก็บข้อมูลพื้นฐาน สรุปเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคและสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค โดยสูมตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือที่ปลายท่อของบ้านผู้ใช้น้ำ แต่ตรวจพบคลอรีโนะรณะคงเหลือปริมาณไม่ถึง 0.2-0.5 มิลลิกรัม/ลิตร เนื่องจากบางแห่ง ระบบท่อประปาที่จ่ายให้ชุมชนมีบริเวณกว้างทำให้คลอรีนกระจายได้ไม่ทั่วถึง จึงควรมีการติดตั้งระบบจ่ายคลอรีนระหว่างทางเพื่อให้มีการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จากการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้ให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำต่อไป ดังนี้

- 1) ควรมีการจัดอบรมผู้ดูแลระบบประปาอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีคู่มือการดูแลระบบประปา
- 2) สร้างเครือข่ายแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
- 3) จัดทำตาราง check list จดความถี่ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
- 4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้